

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Андреевой,3			
		Сведения о многоквартирном доме			Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию			1960	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	4	
	Общая площадь дома		м2	2778,75	
	Площадь земельного участка		м2	2717	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	186,5	удовлетв.
	Тамбур		м2	7,9	удовлетв.
	Подполье		м2	891	неудовлет.
	Технический чердак		м2	891	удовлетв.
Объемные показатели общего имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	203	удовлетв.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	891	удовлетв.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	2486,5	удовлетв.
	Материал стен			кирпич	удовлетв.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2000	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	238	удовлетв.
	Площадь внутренних стен		м2	2025	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлетв.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	неудовлет.
	конструкция крыши			скатная	удовлетв.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2	944	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	41,6	удовлетв.
	Окна лестничных клеток		м2	36,9	неудовлет.
Отопление	Тип			центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп	1102	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп	108	
	Количество точек ввода отопления		шт	1	

Инженерные системы

	Количество узлов управления отоплением	шт	1	удовлетв.
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	не удовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	585	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	удовлетв.
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	827	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	10	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	удовлетв.
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	не удовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	787	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлетв.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлетв.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	210	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	20	удовлетв.
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	1	