

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

расположенного по адресу:

647000 г. Дудинка, ул. Бегичева, 6

Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 111-84	
	Год ввода в эксплуатацию		1991	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	2	
	Общая площадь дома	м2	4321,8	
	Площадь земельного участка	м2	971	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	420,1	удовлет.
	Тамбур	м2	6	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	39,2	удовлет.
	Кладовые	м2	5,8	удовлет.
	Подполье	м2	570	неудовлет.
	Технический чердак	м2	510,3	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	15,6	неудовлет.
	Электрощитовые	м2		удовлет.
	Машинное отделение	м2	21,4	удовлет.
	мусоросборники	м2	12	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	142	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	570	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	3569,9	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	3226	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	175	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	1872,9	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	2	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	2	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли	м2	572	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	49,8	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	38,44	удовлет.
	Мусорокамеры	м2	12	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	2	удовлет.
		Тип	центральное	

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	3596,5	неудовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	68	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	1050	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	1220	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	68	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1380	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	390	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	16	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	42	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.