

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Горького, 15		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия К 69	
	Год ввода в эксплуатацию		1994	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 2	
	Общая площадь дома		м2 2419,2	
	Площадь земельного участка		м2 3633	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 296,5	удовлет.
	Тамбур		м2 4,6	удовлет.
	Кладовые		м2 16,1	удовлет.
	Колясочные		м2 9	удовлет.
	Подполье		м2 623	удовлет.
	Технический чердак		м2 450	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 20,7	неудовлет.
	мусоросборники		м2 17	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 132	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 623	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 1572,5	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 1765	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 105	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 2063	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 2	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 2	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2 623	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 39	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 25,8	удовлет.
	Отопление	Тип	центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в одноконтурном исполнении	мп 1268	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп 68	
		Количество точек ввода отопления	шт 1	
		Количество узлов управления отоплением	шт 1	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	286	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	402	
	протяженность сетей (магистралы в подвале) в однетрубном исполнении	мп	48	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	387	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	удовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	204	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	10	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	36	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	