

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

расположенного по адресу:

647000 г. Дудинка, ул. Горького, 42

Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию			1959	
	Этажность дома			4	
	Количество подъездов	ед	4		
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	4		
	Общая площадь дома, (кв.м)	м2	2763,65		
	Площадь земельного участка	м2	2048		
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	189,3	удовлет.
	Тамбур		м2	7,4	удовлет.
	Подполье		м2	879	неудовлет.
	Технический чердак		м2	879	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	75	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	919	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	1648,7	удовлет.
	Материал стен			кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2086	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	236	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	1738	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	неудовлет.
	конструкция крыши			скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы	
	Площадь кровли		м2	919	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	43,7	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	37,7	удовлет.
	Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	976	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	144	
		Количество точек ввода отопления	шт	1	
		Количество узлов управления отоплением	шт	1	удовлет.
	Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
		протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	200	
		Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
		Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	

Инженерные системы

Система холодного водоснабже ния	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	590	
	протяженность сетей (магистралы в подвале) в однотрубном исполнении	мп	24	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведен ие (кана лизация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	570	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабж ения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	340	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	20	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.