

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Горького, 44			
Сведения о многоквартирном доме				Состояние	
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию			1968	
	Этажность дома			4	
	Количество подъездов	ед	4		
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	4	
	Общая площадь дома		м2	2806,81	
	Площадь земельного участка		м2	2163	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	190	удовлет.
	Тамбур		м2	6,6	удовлет.
	Подполье		м2	889	не удовлет.
	Технический чердак		м2	889	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	79	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	942	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	1694	удовлет.
	Материал стен			кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2227	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	237	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	1738	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	неудовлет.
	конструкция крыши			скатная	удовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы	
	Площадь кровли		м2	942	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	43,7	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	37,7	удовлет.
	Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	972	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	144	
		Количество точек ввода отопления	шт	1	
		Количество узлов управления отоплением	шт	1	
		Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
		Тип		централизованная открытая	

Инженерные системы

Инженерные системы	Система горячего водоснабжения	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	202	неудовлет.
		Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
		Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
		Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
	Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
		протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	590	
		протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	23	
		Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
		Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
	Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
		Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	570	
	Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
	Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	неудовлет.
	Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
		Длина сетей в местах общего пользования	мп	340	
		Количество точек ввода электричества	шт	1	
		Кол-во светильников пв подъездах	шт	20	
		Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.