

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Горького, 65			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию			1966	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	4	
	Общая площадь дома		м2	3509,11	
	Площадь земельного участка		м2	1875	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	235,1	удовлет.
	Тамбур		м2	7,2	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	2,4	удовлет.
	Подполье		м2	947	не удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	15,1	неудовлет.
	Электрощитовые		м2	6,9	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	115	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	947	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	2605,9	удовлет.
	Материал стен			кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2534	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	324	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	2025	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	удовлет.
	конструкция крыши			скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы	
	Площадь кровли		м2	1017	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	43,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	36,9	удовлет.
		Отопление	Тип		центральное
отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении			мп	1266	
Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами			мп	144	
Количество точек ввода отопления			шт	2	
Количество узлов управления отоплением			шт	2	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	2	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	585	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	2	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	827	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	110	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	787	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	360	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	24	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.