

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Дудинская, 11		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-464-82Д	
	Год ввода в эксплуатацию		1977	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов		ед 3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 3	
	Общая площадь дома		м2 8774,27	
	Площадь земельного участка		м2 3306	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 253,6	удовлет.
	Тамбур		м2 3,8	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2 1380,2	удовлет.
	Подполье		м2 1179	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 15,8	неудовлет.
	Электрощитовые		м2 21,8	удовлет.
	Предлифтовая		м2 72,4	удовлет.
	Машинное отделение		м2 26,8	удовлет.
	мусоросборники		м2 7,3	неудовлет.
Объемные показатели общего имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 227	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1179	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 7999,4	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 4578	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 307	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 9968	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 3	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 3	неудовлет.
	конструкция крыши		скатная	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы	
	Площадь кровли		м2 1251	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 267	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 107,7	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед 2	неудовлет.
		Тип	центральное	
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп 5860	

Инженерные системы

Инженерные системы	Отопление	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	удовлет.
		Количество точек ввода отопления	шт	1	
		Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	не удовлет.
		протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2200	
		Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
		Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
		протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3400	
		протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	10	
		Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
		Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	0	удовлет.
	Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
		Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1923	
	Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
	Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
	Система электроснабжения	Тип		Централизованная	неудовлет.
		Длина сетей в местах общего пользования	мп	940	
		Количество точек ввода электричества	шт	2	
		Кол-во светильников пв подъездах	шт	160	
		Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.