

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Дудинская, 13			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-464-82Д	
	Год ввода в эксплуатацию			1978	
	Этажность дома			9	
	Количество подъездов		ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	3	
	Общая площадь дома		м2	8872,3	
	Площадь земельного участка		м2	2978	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	254,1	удовлет.
	Тамбур		м2	3,8	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	1571,3	удовлет.
	Колясочные		м2	52,3	удовлет.
	Подполье		м2	1179	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	18,3	неудовлет.
	Электрощитовые		м2	21,4	удовлет.
	Предлифтовая		м2	180,6	удовлет.
	Машинное отделение		м2	27,2	удовлет.
	мусоросборники		м2	7,3	неудовлет.
	Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	224
Площадь цокольного перекрытия		м2	1179	удовлет.	
Площадь междуэтажного перекрытия		м2	7998,9	удовлет.	
Материал стен			Окрашенные ж/б панели	удовлет.	
Площадь наружных стен фасада		м2	4565	неудовлет.	
Площадь цокольной заборки		м2	460	удовлет.	
Площадь внутренних стен		м2	9968	неудовлет.	
Козырьки над входами в подъезд		ед	3	удовлет.	
Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	3	удовлет.	
конструкция крыши			скатная	неудовлет.	
материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы		
Площадь кровли		м2	1255		
Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	267	удовлет.	
Окна лестничных клеток		м2	105,2	удовлет.	
Мусорокамеры		м2	7,3	удовлет.	
Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед	2	неудовлет.	
			Тип		центральное

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	5940	неудовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2200	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3400	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	30	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	1923	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	930	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	160	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	2	удовлет.