

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

**647000 г. Дудинка, ул. Дудинская,
21**

расположенного по адресу:

Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-464-82Д	
	Год ввода в эксплуатацию		1981	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	3	
	Общая площадь дома	м2	8891	
	Площадь земельного участка	м2	2348	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	246,2	удовлет.
	Тамбур	м2	12,4	неудовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	1462,5	удовлет.
	Колясочные	м2	34,5	удовлет.
	Подполье	м2	960	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	17,7	неудовлет.
	Электрощитовые	м2	22,3	удовлет.
	Предлифтовая	м2	189,7	удовлет.
	Машинное отделение	м2	27,1	удовлет.
	мусоросборники	м2	7,6	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	224	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	1178	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	7999,8	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	4557	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	462	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	9968	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	3	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	3	неудовлет.
	конструкция крыши		скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы	
	Площадь кровли	м2	1249	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	267	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	105,2	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	2	удовлет.
	Тип		центральное	

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в одноконтурном исполнении	мп	5900	неудовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в одноконтурном исполнении	мп	2200	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в одноконтурном исполнении	мп	3400	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в одноконтурном исполнении	мп	20	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1923	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	900	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	178	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.