

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу: 647000 г. Дудинка, ул. Дудинская, 9				
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия К 69	
	Год ввода в эксплуатацию		1975	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 6	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 6	
	Общая площадь дома		м2 7507,49	
	Площадь земельного участка		м2 4455	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 1071,8	удовлет.
	Тамбур		м2 22	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2 46,2	удовлет.
	Кладовые		м2 17,2	удовлет.
	Колясочные		м2 34,8	удовлет.
	Подполье		м2 1752	неудовлет.
	Технический чердак		м2 1390	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 9,2	неудовлет.
	Электрощитовые		м2 9,2	удовлет.
	мусоросборники		м2 83,4	неудовлет.
Объемные показатели общего имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 466	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1999	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 4925,2	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 4233	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 521	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 5281	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 6	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 6	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2 1999	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 117,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 77,28	удовлет.
Отопление		Тип	центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп 3472	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп 300	
		Количество точек ввода отопления	шт 2	

Инженерные системы

	Количество узлов управления отоплением	шт	2	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	858	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	2	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1206	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	12	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	1190	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	670	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	30	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	107	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	2	удовлет.