

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Ленина, 18		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию		1964	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 4	
	Общая площадь дома		м2 3436,17	
	Площадь земельного участка		м2 1811	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 238,1	удовлет.
	Тамбур		м2 7,1	удовлет.
	Подполье		м2 881	неудовл.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 8,3	неудовл.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 102	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 881	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 2404,9	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 2257	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 268	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 2025	неудовл.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 4	удовлет.
	конструкция крыши		скатная	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2 934	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 43,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 49,2	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовл.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении		мп 1274	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп 144	
	Количество точек ввода отопления		шт 1	
	Количество узлов управления отоплением		шт 1	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовл.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	585	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовл.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	827	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	78	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовл.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	787	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовл.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	340	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	24	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	1	удовлет.