

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Линейная, 21 а		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-464-82Д	
	Год ввода в эксплуатацию		1981	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	3	
	Общая площадь дома	м2	8466,49	
Площади мест общего пользования	Площадь земельного участка	м2	2559	
	Лестничные марши и площадки	м2	248,4	удовлет.
	Тамбур	м2	9,9	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	1030,9	удовлет.
	Подполье	м2	1110	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	17,7	неудовлет.
	Электрощитовые	м2	16	удовлет.
	Предлифтовая	м2	71,8	удовлет.
	Машинное отделение	м2	26,4	удовлет.
	мусоросборники	м2	7,1	удовлет.
Объемные показатели общего имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	224	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	1110	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	7521,6	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	4537	удовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	542	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	9968	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	3	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	3	удовлет.
	конструкция крыши		плоская	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли	м2	1232	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	267	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	99,4	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	2	удовлет.
		Тип	центральное	

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	5896	неудовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2200	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3400	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	81	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1923	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	920	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	182	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.