

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Линейная, 23			
		а			
Сведения о многоквартирном доме				Состояние	
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 111-84	
	Год ввода в эксплуатацию			1982	
	Этажность дома			9	
	Количество подъездов		ед	2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	2	
	Общая площадь дома		м2	4256,96	
	Площадь земельного участка		м2	1605	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	575,9	удовлет.
	Тамбур		м2	5,1	удовлет.
	Подполье		м2	581	неудовлет.
	Технический чердак		м2	455,5	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	16,2	неудовлет.
	Электрощитовые		м2	9,1	удовлет.
	Машинное отделение		м2	22	удовлет.
	мусоросборники		м2	10	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	146	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	581	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	3491,1	удовлет.
	Материал стен			Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	3146	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	302	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	2344	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	2	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	2	неудовлет.
	конструкция крыши			плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2	581	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	41,6	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	37,4	удовлет.
	Мусорокамеры		м2	10	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед	2	удовлет.
		Тип		центральное	
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2653	
					неудовлет.

Инженерные системы

Отопление	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	удовлет.
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1352	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1520	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	80	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1257	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	400	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	18	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	46	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.