

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

расположенного по адресу:

647000 г. Дудинка, ул. Матросова, 11

Сведения о многоквартирном доме				Состояние		
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С		
	Год ввода в эксплуатацию			1971		
	Этажность дома			5		
	Количество подъездов		ед	6		
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	6		
	Общая площадь дома		м2	5106,16		
	Площадь земельного участка		м2	2793		
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	355,8	удовлет.	
	Тамбур		м2	11,6	удовлет.	
	Подполье		м2	1310	неудовлет.	
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	8,1	удовлет.	
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	155	удовлет.	
	Площадь цокольного перекрытия		м2	1310	удовлет.	
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	3574,2	удовлет.	
	Материал стен			кирпич	удовлет.	
	Площадь наружных стен фасада		м2	1424	неудовлет.	
	Площадь цокольной заборки		м2	332	удовлет.	
	Площадь внутренних стен		м2	3112	неудовлет.	
	Козырьки над входами в подъезд		ед	6	удовлет.	
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	6	удовлет.	
	конструкция крыши			скатная	удовлет.	
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы (металлическая)		
	Площадь кровли		м2	472		
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	64	удовлет.	
	Окна лестничных клеток		м2	73,8	удовлет.	
	Отопление	Тип		центральное	неудовлет.	
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1672		
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	216		
		Количество точек ввода отопления	шт	1		
		Количество узлов управления отоплением	шт	1		
		Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	1		удовлет.
		Система	Тип			централизованная открытая
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп	878		

Инженерные системы

горячего водоснабжения	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	неудовлет.
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1240	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	35	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1180	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	520	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	36	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.