

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

расположенного по адресу:

647000 г. Дудинка, ул. Матросова, 11а

Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию		1972	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 2	
	Общая площадь дома		м2 1716,54	
	Площадь земельного участка		м2 848	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 121,5	удовлет.
	Тамбур		м2 3,2	удовлет.
	Подполье		м2 446	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 8,2	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 53	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 446	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 1216,5	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 2528	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 195	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 940	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 2	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 2	удовлет.
	конструкция крыши		скатная	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2 986	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 22,4	
	Окна лестничных клеток		м2 24,6	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп 551	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп 72	
	Количество точек ввода отопления		шт 1	
	Количество узлов управления отоплением		шт 1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления		компл . 1	
				удовлет.
Система	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп 292	

Инженерные системы

горячего водоснабжения	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	неудовлет.
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	413	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	25	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	393	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	200	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	12	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.