

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Матросова, 136		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию		1973	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов	ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	3	
	Общая площадь дома	м2	3593,37	
	Площадь земельного участка	м2	2961	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	177,3	удовлет.
	Тамбур	м2	5,1	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	285,5	удовлет.
	Кладовые	м2	31,1	удовлет.
	Подполье	м2	930	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	6,3	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	126	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	931	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	2615,7	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	2086	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	112	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	3807	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	3	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	3	неудовлет.
	конструкция крыши		скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли	м2	944	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	127,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	36,9	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1134	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	102	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	540	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	790	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	132	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	770	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	650	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Этажные электрощиты	шт	30	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	70	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.