

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Матросова, 26		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-464-82Д	
	Год ввода в эксплуатацию		1980	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	2	
	Общая площадь дома	м2	8658,73	
	Площадь земельного участка	м2	2203	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	243,7	удовлет.
	Тамбур	м2	6,5	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	1138,6	удовлет.
	Подполье	м2	1167	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	17,8	неудовлет.
	Электрощитовые	м2	21,5	удовлет.
	Предлифтовая	м2	81,9	удовлет.
	Машинное отделение	м2	13,7	удовлет.
	мусоросборники	м2	7,6	удовлет.
Объемные показатели общего имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	236	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	1178	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	8002,3	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	4596	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	382	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	9968	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	1	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	1	неудовлет.
	конструкция крыши		скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли	м2	1248	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	336,4	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	65,7	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	2	удовлет.
		Тип	центральное	

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	5470	неудовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	не удовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2200	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	не удовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3400	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	58	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1923	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	920	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	162	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.