

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Островского, 11		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию		1967	
	Этажность дома		5/6	
	Количество подъездов	ед	7	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	7	
	Общая площадь дома	м2	6458,47	
	Площадь земельного участка	м2	3500	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	437,6	удовлет.
	Тамбур	м2	12,8	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования	м2	2,4	удовлет.
	Подполье	м2	1577	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	16,2	неудовлет.
	Электрощитовые	м2	6,9	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	230	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	1577	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	2277,433333	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	3938	удовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	392	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	3832	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	7	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	7	неудовлет.
	конструкция крыши		скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли	м2	2135	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	76	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	91,8	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3243	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	252	
	Количество точек ввода отопления	шт	2	

Инженерные системы

	Количество узлов управления отоплением	шт	2	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	1350	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	2	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	1484	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	35	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1377	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	490	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	44	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовлет.