

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Островского, 20/1			
		Сведения о многоквартирном доме			Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-135А	
	Год ввода в эксплуатацию			1976	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	6	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	6	
	Общая площадь дома		м2	5058,18	
	Площадь земельного участка		м2	3712	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	378,7	удовлет.
	Тамбур		м2	11,9	удовлет.
	Подполье		м2	1191	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	9,7	удовлет.
	Электрощитовые		м2	2,2	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	159	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	1191	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	3194,3	удовлет.
	Материал стен			Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	3005	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	570	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	3194	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	6	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	6	неудовлет.
	конструкция крыши			скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2	1262	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	66,4	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	78,55	удовлет.
Отопление	Тип			центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп	3580	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп	252	
	Количество точек ввода отопления		шт	1	

Инженерные системы

	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	860	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1210	
	протяженность сетей (магистралы в подвале) в однотрубном исполнении	мп	16	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	не удовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	995	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	515	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	30	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	42	удовлет.
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	