

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Островского, 5		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		68-020м86	
	Год ввода в эксплуатацию		2003	
	Этажность дома		6	
	Количество подъездов		ед 4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 4	
	Общая площадь дома		м2 5362	
	Площадь земельного участка		м2 3840	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 383,2	удовлет.
	Тамбур		м2 34	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2 164,7	удовлет.
	Кладовые		м2 22,4	удовлет.
	Подполье		м2 1248	неудовлет.
	Технический этаж (между этажами)		м2 902,5	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 79,5	удовлет.
	Электрощитовые		м2 42,6	удовлет.
	Машинное отделение		м2 106,8	удовлет.
	мусоросборники		м2 21,6	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 788	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1248	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 4608,8	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 3492	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 200	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 7318	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 4	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 4	удовлет.
	конструкция крыши		скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2 1253	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 25,6	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 9,08	удовлет.
	Мусорокамеры		м2 11,4	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед 4	удовлет.
	Тип		центральное	

Инженерные системы

Отопление	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	140	удовлет.
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	110	
	Количество точек ввода отопления	шт	2	
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	удовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп		
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	2	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	удовлет.
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	70	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	удовлет.
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	удовлет.
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	20	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	52	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	