

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Островского, 8в			
		Сведения о многоквартирном доме			Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия К 69	
	Год ввода в эксплуатацию			1973	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	3	
	Общая площадь дома		м2	3748,25	
	Площадь земельного участка		м2	3782	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	553,3	удовлет.
	Тамбур		м2	6,9	удовлет.
	Кладовые		м2	4	удовлет.
	Колясочные		м2	12,7	удовлет.
	Подполье		м2	977	не удовлет.
	Технический чердак		м2	688,8	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	9,1	неудовлет.
	мусоросборники		м2	52,8	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	198	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	1011	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	2479,7	удовлет.
	Материал стен			кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2410	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	158	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	3670	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	3	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	3	неудовлет.
	конструкция крыши			плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2	1011	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	58,6	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	38,64	удовлет.
Отопление	Тип			центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп	1797	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп	150	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	1	удовлет.
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	429	не удовлет.
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	603	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	25	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	580	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	310	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	15	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	52	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.