

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Спортивная, 17 а			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 114-74С	
	Год ввода в эксплуатацию			1989	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов	ед	4		
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	4		
	Общая площадь дома	м2	3414,5		
	Площадь земельного участка	м2	1833		
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	291,5	удовлет.
	Тамбур		м2	12,4	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	3,1	удовлет.
	Подполье		м2	887	неудовлет.
	Технический чердак		м2	887	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	15,9	неудовлет.
	Электрощитовые		м2	5,5	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	196	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	887	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	2369,5	удовлет.
	Материал стен			кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2234	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	166	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	2533	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	удовлет.
	конструкция крыши			скатная	удовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы (профилированный лист)	
	Площадь кровли		м2	1153	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	48	удовлет.
Окна лестничных клеток		м2	33,6	удовлет.	
Отопление		Тип		центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1248	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	144	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	1	удовлет.
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	605	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	850	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	12	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длинна трубопроводов системы водоотведения	мп	820	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длинна сетей в местах общего пользования	мп	245	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	16	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	24	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.