

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

расположенного по адресу:

**647000 г. Дудинка, ул.
Строителей, 10**

Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 111-84	
	Год ввода в эксплуатацию		1992	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	2	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	2	
	Общая площадь дома	м2	4280,9	
	Площадь земельного участка	м2	1138	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	406,2	удовлет.
	Тамбур	м2	5,7	удовлет.
	Кладовые	м2	16,7	удовлет.
	Подполье	м2	575	неудовлет.
	Технический чердак	м2	455,5	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	15,7	неудовлет.
	Машинное отделение	м2	22	удовлет.
	мусоросборники	м2	11,2	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	145	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	575	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	3618,8	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	3264	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	410	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	1969	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	2	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	2	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли	м2	575	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	41,6	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	37,4	удовлет.
	Мусорокамеры	м2	11,2	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	2	удовлет.
	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2654	

Инженерные системы

Отопление	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	удовлет.
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1440	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1520	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	30	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	удовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1257	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	390	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	18	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	44	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.