

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Строителей, 5		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серии К-69-9	
	Год ввода в эксплуатацию		1986	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов		ед 4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 4	
	Общая площадь дома		м2 8701,39	
	Площадь земельного участка		м2 2707	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 1229	удовлет.
	Тамбур		м2 10,2	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2 38,6	удовлет.
	Кладовые		м2 30,6	удовлет.
	Технический чердак		м2 910	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 47,9	неудовлет.
	Машинное отделение		м2 44	удовлет.
	мусоросборники		м2 55,8	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 357	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1883	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 11952	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 5723	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 196	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 8769	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 4	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 4	удовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2 1316	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 78,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 57,6	удовлет.
	Мусорокамеры		м2 55,8	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед 4	удовлет.
Отопление		Тип	центральное	удовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп 3526	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп 216	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	2	
	Количество узлов управления отоплением	шт	4	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	удовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	858	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	2	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1204	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	25	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1400	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	1100	
	Количество точек ввода электричества	шт	4	
	Этажные электрощиты	шт	32	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	123	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	4	удовлет.