

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 1		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 114-74С	
	Год ввода в эксплуатацию		1989	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 6	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 6	
	Общая площадь дома		м2 5177	
	Площадь земельного участка		м2 5288	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 430,6	удовлет.
	Тамбур		м2 17,8	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2 12,7	удовлет.
	Подполье		м2 1382	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 33,8	неудовлет.
	Электрощитовые		м2 5,6	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1382	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 3715,4	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 4001	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 368	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 2820	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 6	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 6	удовлет.
	конструкция крыши		плоская	удовлет.
	материал кровельного покрытия		Листовые кровельные материалы (профилированный лист)	
	Площадь кровли		м2 1728	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 70,1	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2 39,06	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп 2057	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп 144	
	Количество точек ввода отопления		шт 2	
	Количество узлов управления отоплением		шт 2	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	2	удовлет.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	908	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	2	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1275	
	протяженность сетей (магистралей в подвале) в однотрубном исполнении	мп	205	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1230	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	480	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	24	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	42	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	2	удовлет.