

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 13		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия К 69	
	Год ввода в эксплуатацию		1983	
	Этажность дома		5	
	Количество подъездов		ед 4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед 4	
	Общая площадь дома		м2 5295,74	
	Площадь земельного участка		м2 2205	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2 722	удовлет.
	Тамбур		м2 9,3	удовлет.
	Кладовые		м2 6,1	удовлет.
	Колясочные		м2 12,5	удовлет.
	Подполье		м2 1392	неудовлет.
	Технический чердак		м2 910	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2 35,8	неудовлет.
	Электрощитовые		м2 7,4	удовлет.
	мусоросборники		м2 67,6	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт 312	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2 1392	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2 3454	удовлет.
	Материал стен		кирпич	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2 3010	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2 592	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2 4394	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед 4	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед 4	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2 1329	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2 76,4	
	Окна лестничных клеток		м2 45,08	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп 2314	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп 150	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	2	удовлет.
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	572	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	2	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	2	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	804	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	15	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	2	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	790	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	440	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	20	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	67	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.