

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 16			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 111-92Н	
	Год ввода в эксплуатацию			1998	
	Этажность дома			9	
	Количество подъездов		ед	4	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	4	
	Общая площадь дома		м2	6237,8	
	Площадь земельного участка		м2	1632	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	250,2	удовлет.
	Тамбур		м2	7,5	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	474,4	удовлет.
	Кладовые		м2	14,8	удовлет.
	Подполье		м2	896	неудовлет.
	Технический чердак		м2	780	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	44,2	удовлет.
	Электрощитовые		м2	8,8	удовлет.
	Машинное отделение		м2	34,6	удовлет.
	мусоросборники		м2	63,6	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	316	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	896	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	6021,8	удовлет.
	Материал стен			Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	4061	удовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	368	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	3534	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	4	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	4	удовлет.
	конструкция крыши			плоская	удовлет.
	материал кровельного покрытия			Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2	893	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	45,2	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	38,5	удовлет.
	Мусорокамеры		м2	63,6	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед	2	удовлет.
			Тип		центральное
отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении			мп	3330	
					неудовлет.

Инженерные системы

Отопление	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	72	неудовлет.
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1180	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1520	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однотрубном исполнении	мп	20	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	удовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1260	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	770	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	18	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	90	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	2	удовлет.