

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 23			
Сведения о многоквартирном доме				Состояние	
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 111-84	
	Год ввода в эксплуатацию			1987	
	Этажность дома			9	
	Количество подъездов		ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	3	
	Общая площадь дома		м2	6413,21	
	Площадь земельного участка		м2	1836	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	776,5	удовлет.
	Тамбур		м2	8,7	удовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	10	удовлет.
	Колясочные		м2	7,1	удовлет.
	Подполье		м2	881	неудовлет.
	Технический чердак		м2	751	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	32,4	неудовлет.
	Машинное отделение		м2	33	удовлет.
	мусоросборники		м2	15,6	удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	226	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	881	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	5390,5	удовлет.
	Материал стен			Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада		м2	4405	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	363	удовлет.
	Площадь внутренних стен		м2	3661	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	3	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	3	удовлет.
	конструкция крыши			плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2	881	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	62,4	удовлет.
	Окна лестничных клеток		м2	56,1	удовлет.
	Мусорокамеры		м2	15,6	неудовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта		ед	3	удовлет.
		Тип		центральное	
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	3570	
					неудовлет.

Инженерные системы

Отопление	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	108	удовлет.
	Количество точек ввода отопления	шт	1	
	Количество узлов управления отоплением	шт	4	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл. .	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2103	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл. .	1	
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	2280	
	протяженность сетей (магистралей в подвале) в однотрубном исполнении	мп	60	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл. .	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1885	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл. .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл. .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	600	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	27	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	69	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл. .	2	удовлет.