

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома				
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 39		
Сведения о многоквартирном доме				Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания		Серия 111-84	
	Год ввода в эксплуатацию		1986	
	Этажность дома		9	
	Количество подъездов	ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома	ед	3	
	Общая площадь дома	м2	6314,56	
	Площадь земельного участка	м2	1572	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки	м2	755,2	удовлет.
	Тамбур	м2	7,1	удовлет.
	Колясочные	м2	7,5	удовлет.
	Подполье	м2	896	неудовлет.
	Технический чердак	м2	751	удовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями	м2	17,1	неудовлет.
	Электрощитовые	м2	7,5	удовлет.
	Машинное отделение мусоросборники	м2	33 17,7	удовлет. удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)	шт	224	удовлет.
	Площадь цокольного перекрытия	м2	896	удовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия	м2	5516,8	удовлет.
	Материал стен		Окрашенные ж/б панели	удовлет.
	Площадь наружных стен фасада	м2	4428	удовлет.
	Площадь цокольной заборки	м2	410	удовлет.
	Площадь внутренних стен	м2	3661	удовлет.
	Козырьки над входами в подъезд	ед	3	удовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты	ед	3	неудовлет.
	конструкция крыши		плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия		Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли	м2	883	
	Двери входной группы, коридоров, холлов	м2	62,4	удовлет.
	Окна лестничных клеток	м2	56,1	удовлет.
	Мусорокамеры	м2	17,7	удовлет.
	Кол-во лифтов, включая весь комплект оснащения, в том числе систему обогрева шахты лифта	ед	3	удовлет.
Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
	отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении		мп 3488	
	Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами		мп 108	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	1	удовлет.
	Количество узлов управления отоплением	шт	4	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	1	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	2103	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	1	удовлет.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	2280	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	65	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	1	удовлет.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	1885	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	600	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	27	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	64	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	2	удовлет.