

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 9			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия К 69	
	Год ввода в эксплуатацию			1979	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	3	
	Общая площадь дома		м2	3701,02	
	Площадь земельного участка		м2	2034	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	536,2	удовлет
	Тамбур		м2	8	удовлет
	Коридоры мест общего пользования		м2	24	удовлет
	Кладовые		м2	4,2	удовлет
	Колясочные		м2	6,9	удовлет
	Подполье		м2	888	неудовлет.
	Технический чердак		м2	694,2	удовлет
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	16	неудовлет.
	мусоросборники		м2	49	неудовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	204	удовлет
	Площадь цокольного перекрытия		м2	1013	удовлет
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	2502,8	удовлет
	Материал стен			кирпич	удовлет
	Площадь наружных стен фасада		м2	2463	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	247	удовлет
	Площадь внутренних стен		м2	2641	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	3	неудовлет.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	3	неудовлет.
	конструкция крыши			плоская	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Кровля мягкая (рубероид)	
	Площадь кровли		м2	1013	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	58,6	удовлет
	Окна лестничных клеток		м2	38,64	удовлет
Отопление		Тип		центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	1937	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	150	

Инженерные системы

	Количество точек ввода отопления	шт	2	удовлет
	Количество узлов управления отоплением	шт	2	
	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл .	2	
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	429	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл .	1	удовлет
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	603	
	протяженность сетей (магистралей в подвале) в однетрубном исполнении	мп	50	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл .	1	удовлет
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	580	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл .	1	удовлет
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл .	1	удовлет
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	350	
	Количество точек ввода электричества	шт	2	
	Этажные электрощиты	шт	15	
	Кол-во светильников пв подъездах	шт	54	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл .	2	удовлет